

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	452
Ubicación	Piso -3	N° de Activo Fijo	50001150-0
Descripción	Farmacia Frente Ficha Clínica	N° OT	3268
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC10CBAHEFXREG	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	50531E03048953	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	14.2
Calor	14.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.3	3	2.7

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.3	0.28	0.27	0.55
Motor 2	0.31	0.29	0.28	0.55
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica