

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	441
Ubicación	Subteraneo N°1	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Entrada Sala De Reuniones Departamento De	N° OT	2064
Marca	Imágenes Equipo 1 YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC05CBAHEFXREG	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50531E03048598	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.6
Calor	37.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.2	1.8	1.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.24	0.22	0.2	0.59
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica