

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Vitrina
Ubicación	Piso 5 Clínica
Descripción	Pasillo UCI Adulto Norte Piso 5 Clínica
Marca	DELLWARE
Modelo	SC - 235A
Serie	1411605070467

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	7558
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	3.8

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
	0.98	2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-02-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica