

Equipo	Split Ducto	N° de Activo Fijo	50001666-0
Ubicación	1°Piso Jardín Manquehue		
Descripción	Planta Tratamiento De Agua Hemodiálisis	N° OT	3214
Marca	ANWO	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	GEP36E	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	THS-9681	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
			Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Frío	9.8	Ventilador Exterior		✓	0.71			0.95
Calor		Ventilador Interior						
Retorno		Compresor 1						12.3
		Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-10-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica