

Limpieza rejilla de extracción de baño

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

ORDEN DE TRABAJO

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|--------------------------------|
| Subterraneo N°1 Mo |
| Sodexo Bodega De Abarrotes N°2 |
| YORK |
| YGFC08CBAHEF-F |
| 50530B80924539 |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

~ ~ ~ ~

| Correlativo de Fan Coil | 740 |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo | 50002109-0 |

N° OT 6491 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Enero, 2022 Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Frío | 11.3 | | | |
| Calor | 41.7 | | | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| Alta | Media | Baja | | | |
| 3.2 | 2.4 | 1.8 | | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.38 0.34 0.31 0.54

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | · · | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 25-01-2022 | | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica