

**ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	Purificador de Aire	N° de Activo Fijo	S/Reg
Ubicación	Piso 9 Hall Torre Sur		
Descripción	Piso 9 Torre Medica	N° OT	6880
Marca	AEROLITE	Edificio	Av. Vitacura 5951
Modelo	APH510	Período de Ejecución	Febrero, 2022
Serie	19011900267	Área	Mantenición

Limpieza general del equipo	✓
Limpieza/cambio de filtro	✓
Limpieza de sensores	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓


	L	Nominal
Medición de Consumos Eléctricos (A)	0.02	0.05

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 03-02-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica