

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso -1 Estacionamiento Antiguo
Bodega de Insumos de Aramark
LG
G12LHLS-H12GRKA2
THS-12GA2

N° de Activo Fijo	50002867-0
•	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6796
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
✓	1
✓	1
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
~	
*	
→	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.9		
Calor	44.1		
Retorno			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.18			0.23
Ventilador Interior						
Compresor 1						5.6
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	26-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1 QR Mantención Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica