

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Refrigerador
Ubicación	PISO 9 TORRE NORTE
Descripción	PERIFERICA ONCOLOGIA, PISO 9 TORRE NORTE
Marca	FAGOR
Modelo	ZBX1115CY
Serie	014-03-12

N° de Activo Fijo	62001106-0
N° OT	1791
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	3.1
Freezer	-19.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.3	0.48
Ventilador	0.2	0.29

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica