

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Tejado Helipuerto P7º Clínica
Descripción	Vex 42 Central De Alimentación
Marca	TETLAK
Modelo	ESP
Serie	20144

N° de Activo Fijo	50001836-0
N° OT	4886
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenimiento

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

Motor	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
	✓		9.4	9.6	9.56	11.8

Observaciones:	Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha Mantenimiento: 12-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantenimiento
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica