

| | | | |
|--------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Equipo: | Ventilador Extractor de Aire | N° De Activo: | S/R |
| Ubicación: | Piso -5 mo | Cliente: | Mo |
| Descripción: | Vex Bodega de Aseo | Periodo Ejecución | Octubre, 2021 |
| Marca: | S&P | Area | |
| Modelo: | TD500/150 | Mantencción preventiva | ✓ |
| Serie: | S/REG | | |

| | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| ALINEACION DE POLEAS | | | | | | | | | | |
| CAMBIO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR | | | | | | | | | | |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE VALVULAS | | | | | | | | | | |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA GENERAL | | | | | | | | | | |
| LUBRICACION GENERAL | | | | | | | | | | |

| EQUIPOS | | | Presión | | Temperatura | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|---------|--------|-------------|--------|------------|--------|--|
| CHILLER | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA | | Entrada | Salida | Entrada | Salida | PSI/°C | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | R | S | T | Nom. | | | |
| | | | | | | | Amp | | |
| | | | | | | | Amp | | |
| | | | | | | | Amp | | |
| | | | | | | | Amp | | |
| | | | | | | | Amp | | |
| | | | Baja | | Alta | | PSI/° | | |
| | | | Baja | | Alta | | PSI/° | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Tríf | Mono | R | S | T | Nom | | |
| | M.Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR | | 0.18 | | | 0.22 | Amp | |
| | Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR | | | | | | Amp | |
| | Comp | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR | | | | | | Amp | |
| | Ventana | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) | | Baja | | Alta | | PSI/°G | |
| | Vrv | | | Frío | Calor | | | | |
| | Vrv UI | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | | C° | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Tríf | Mono | R | S | T | Nom | |
| | Uma | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 | | | | | | Amp | |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 | | | | | | Amp | |
| | Fan Coil | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) | | | | | A/M/B | | |
| ✓ | Vex / Vin | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) | | | | | | °C | |
| | Cortina de aire | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | | | Frío/Calor | °C | |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 26-10-2021

Técnico 1: Yohansson Henrito Técnico 2: Andrés Ramírez

Mantencción Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantencción
QR Cleaner

