

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Casa Nº 6 Concilio Vaticano	
Casa Nº 6 Concilio Vaticano	
DAIKIN	
RYN24CL215	
63229977792	

N° de Activo Fijo 50003856-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7256
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
✓	
~	
✓	
✓	
~	
~	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.3		
Calor	44.9		
Retorno			

				Medición de Consu	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.34			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						10.45
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	16-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica