

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1505
Ubicación	Piso 5 Mo	N° de Activo Fijo	50001932-0
Descripción	Salas De Reuniones Usv 5.31	N° OT	4951
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC03CBAHEFXL	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	50531E19666896	Área	MantenCIÓN

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	38.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.18	0.16	0.14	0.27
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 12-12-2021

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas




Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica