

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
PISO -1 URGENCIA ESCOLAR	
URGENCIA ESCOLAR - RESIDENCIA MEDICA	
YORK	
YBC3VI351E	
143457MN002	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1866
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8525
Edificio AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución Marzo, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	12			
Calor	34			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
2.2	2	1.8			

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.35 0.31 0.23 0.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-03-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica