

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	835
Ubicación	Piso -1 Medicina Nuclear	N° de Activo Fijo	50002761-0
Descripción	Medicina Nuclear Pasillo Sur	N° OT	5211
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	0300WA31LH	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	W020119493	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	40.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.8	2.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	1.15	0.96	0.79	1.6
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica