

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5937 Concilio Vaticano
Casa N° 5937 Of Central
CLARK
CST-12HREO
G51120112200D6020049

N° de Activo Fijo

50002948-0

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

6803
Vitacura 6080
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

	. (0.5)		
Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.9		
Calor	43.1		
Retorno			

			Medición de Consumos Electricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.24			0.35
Ventilador Interior						
Compresor 1						5.4
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	27-01-2022

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica