

ORDEN DE TRABAJO

|             |  |
|-------------|--|
| Equipo      | Cortina de Aire                                  |
| Ubicación   | SUB 1 MO   |
| Descripción | Ca 1294 PRE-ELABORADOS Y SANITIZADOS DE CARNICOS |
| Marca       | CLARK  |
| Modelo      | CAC-120C2  |
| Serie       | A1804001170                                      |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| N° de Activo Fijo    | 50003496-0               |
| N° OT                | 3109                     |
| Edificio             | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución | Octubre, 2021            |
| Área                 | Mantenición              |

|   |   |
|---|---|
| Reapriete de bornera de motores                 | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones  | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                     | ✓ |
| Limpieza general del equipo                     | ✓ |
| Cambio de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de resistencia eléctrica (si aplica) | ✓ |

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
|                                       | Alta | Baja |
| Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) | 6.6  | 5.2  |

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |      |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|---|------|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S | T    | Nominal |
| Motor 1 |      | ✓    | 0.52                                |   | 0.43 | 0.85    |
| Motor 2 |      |      |                                     |   |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 15-10-2021

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica