

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1866
Ubicación	PISO -1 URGENCIA ESCOLAR	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	URGENCIA ESCOLAR - RESIDENCIA MEDICA	N° OT	2954
Marca	YORK	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	YBC3VI351E	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	143457MN002	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	44.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2.2	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.3	0.25	0.2	0.4
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica