

Equipo	Split Ducto	N° de Activo Fijo	50001722-0
Ubicación	Sub.3° Torre Medica		
Descripción	Split 16 A Informatica	N° OT	6992
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	SICH/50B	Período de Ejecución	Febrero, 2022
Serie	662564524	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
					R	S	T	Nominal
Frío	10.6	Ventilador Exterior	✓		3.12	3.05	2.94	5.1
Calor		Ventilador Interior	✓		3.18	3.19	3.05	5.1
Retorno		Compresor 1						17
		Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-02-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica