

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P3 M0
ANWO
GES12E-D00-N
4G85980043909

N° de Activo Fijo 50003383-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3212	
Av. Manquehue Norte 1499	
Octubre, 2021	
Mantención	

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.1		
Calor			
Retorno			

					Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		✓	0.38			0.6	
Ventilador Interior							
Compresor 1						6.8	
Compresor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 1
QR-Diamor

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica