

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sub.2° Centro Oriente Mo
Uma Escalas Mecanicas Gs1
YORK
YSM-25M1518HVCCR
50531F19739385

N° de Activo Fijo

50001897-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Área

9445
Av. Manquehue Norte 1499
Abril, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
~

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	11.9
Calor	41.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.8
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1	~		11.37	12.8	13.48	22.5
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 14-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencion Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica