

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Mini Split | |
|-------------------------------------|--|
| Concilio Vaticano | |
| Oficina N° 2 Concilio Vaticano 5937 | |
| MIDEA | |
| MOB1-12HN | |
| D210088360415418150143 | |

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

6801
Vitacura 6080
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 9.4 | |
| Calor | 44.6 | |
| Retorno | | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------------------|------|----------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior | | ✓ | 0.38 | | | 0.55 |
| Ventilador Interior | | | | | | |
| Compresor 1 | | | | | | 5.5 |
| Compresor 2 | | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 27-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica