

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
Casa N° 5989 Concilio Vaticano
Casa N° 5989 Of Edmundo Guzman
ANWO
GE59E000
4234TI423446RP150275X

N° de Activo Fijo

S/R

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

7311 Vitacura 6080 Febrero, 2022 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.5		
Calor	44.3		
Retorno			

	Trif	Trif Mono		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		✓	0.21			0.34	
Ventilador Interior							
Compresor 1						5	
Compresor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-02-2022

Técnico 1

17-02-2022

Técnico 2

Yohansson Henrito José Paricaguan

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica