

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
P7 CLINICA
VEX HAB 527
S&P
ILT/4-285
1001213868

N° de Activo Fijo 50003599-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4815
AV. VITACURA 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
~
✓
✓
✓
~
✓
~
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		0.75	0.79	0.78	2.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito
José Paricaguan

09-12-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica