

**ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	SUBT -1 TORRE MEDICA
Descripción	C. ESTERILIZACION 3
Marca	CLARK
Modelo	CAC-12C2
Serie	A1703094668

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	8456
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.2	6.9

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.68		0.52	0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-03-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica