

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Mini Split
Ubicación	Piso -1 Jardín Vitacura
Descripción	Sub N°1 Uci Pediatría Odontología
Marca	CLARK
Modelo	CST-18HREO
Serie	13041910

N° de Activo Fijo	50002939-0
N° OT	3036
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	8.5		✓	0.21			0.48
Calor	44.1						
Retorno							9.8

Observaciones:	Se realiza mantenimiento preventivo
----------------	-------------------------------------

Fecha Mantenimiento: 14-10-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantenimiento
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica