

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
TECHO INTERMEDIO NORTE, PISO 6, VITACURA
VEX HABITACIONES 541 - 542
SODECA
CSXRT-400-1.5
S/Reg

N° de Activo Fijo 50003987-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 6253
Av. Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		1.89	1.95	1.91	3.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

21-01-2022

Mantencion Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica