

## ORDEN DE TRABAJO

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Equipo      | Refrigerador          |
| Ubicación   | Piso 6 Clínica        |
| Descripción | Periférica Piso 6 Sur |
| Marca       | FENSA                 |
| Modelo      | ADVANTAGE 5300        |
| Serie       | 240080072 - 94771668  |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| N° de Activo Fijo    | 62001216-0       |
| N° OT                | 1785             |
| Edificio             | Vitacura 5951    |
| Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Área                 | Mantenición      |

|   |   |
|---|---|
| Chequeo de temperatura de Compresor                 | ✓ |
| Chequeo de Luces Interiores                         | ✓ |
| Funcionamiento de termostato de gabinete            | ✓ |
| Funcionamiento de termostato de cooler              | ✓ |
| Chequeo de estado de burletes                       | ✓ |
| Limpieza de serpentín (Condensador)                 | ✓ |
| Limpieza de bandeja de condensado                   | ✓ |
| Reapriete de bornera de motor                       | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |
| Limpieza General del equipo                         | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |       |
|------------------------------|-------|
| Gabinete                     | 3.9   |
| Freezer                      | -18.6 |

|            | Medición de Consumos Eléctricos (A) |         |
|------------|-------------------------------------|---------|
|            | L                                   | Nominal |
| Compresor  | 0.39                                | 0.6     |
| Ventilador |                                     |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 16-09-2021

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | Rodrigo Cisternas |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica