

|              |                   |                        |               |
|--------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Equipo:      | Fan Coil          | N° De Activo:          | S/R           |
| Ubicación:   | Piso -1 Shaft     | Cliente:               | Cas           |
| Descripción: | Shaft Computación | Periodo Ejecución      | Octubre, 2021 |
| Marca:       | YORK              | Area                   |               |
| Modelo:      | YGFC04CBAHEF-R    | Mantencción preventiva | ✓             |
| Serie:       | F5011004EF20168   |                        |               |

|   | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS                               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE                  |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA                      |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CHEQUEO DE CORREAS                                |     | N/A      |     |          |       |         |     |          |         |         |
| ALINEACION DE POLEAS                              |     | N/A      |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CAMBIO DE CORREAS                                 |     | N/A      |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO                            |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES                             |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)       |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR                    |     | N/A      |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR                     |     | N/A      |     |          |       |         |     |          |         |         |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES                    |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CHEQUEO DE VALVULAS                               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT           |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA |     | N/A      |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO                       |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA GENERAL                                  |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LUBRICACION GENERAL                               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |

| EQUIPOS |                                       |  |      | Presión |        | Temperatura |            |        |
|---------|---------------------------------------|--|------|---------|--------|-------------|------------|--------|
| CHILLER | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA |  |      | Entrada | Salida | Entrada     | Salida     | PSI/°C |
|         |                                       | Tríf                                       | Mono |         |        |             |            |        |
|         |                                       |  |      | R       | S      | T           | Nom.       |        |
|         |                                       |  |      |         |        |             |            | Amp    |
|         |                                       |  |      |         |        |             |            | Amp    |
|         |                                       |  |      |         |        |             |            | Amp    |
|         |                                       |  |      |         |        |             |            | Amp    |
|         |                                       |  |      |         |        |             |            | Amp    |
|         |                                       |  |      | Baja    |        | Alta        |            | PSI/°  |
|         |                                       |  |      | Baja    |        | Alta        |            | PSI/°  |
|         |                                       |  | R    | S       | T      | Nom         |            |        |
|         | M.Split                               | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR        |      |         |        |             | Amp        |        |
|         | Split                                 | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR        |      |         |        |             | Amp        |        |
|         | Comp                                  | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR            |      |         |        |             | Amp        |        |
|         | Ventana                               | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)       |      |         |        |             | PSI/°G     |        |
|         | Vrv                                   |  |      |         |        |             |            |        |
|         | Vrv UI                                | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN       |      |         |        |             |            |        |
|         |                                       |  | Tríf | Mono    | R      | S           | T          | Nom    |
|         | Uma                                   | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1    |      | ✓       | 0.24   | 0.22        | 0.20       | 0.30   |
|         |                                       | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2    |      |         |        |             |            | Amp    |
| ✓       | Fan Coil                              | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) |      |         | 2      | 1.5         | 1          | A/M/B  |
|         | Vex / Vin                             | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)        |      |         | 25.4   |             |            | °C     |
|         | Cortina de aire                       | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN       |      |         | 12.4   | 12.4        | Frio/Calor | °C     |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 21-10-2021

Técnico 1: Miguel Angel Delgado Técnico 2: Luis Osorio

Mantencción Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantencción  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

