

Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:	50002095-0
Ubicación:	Piso 2 Mo		
Descripción:	Gerente Comercial B Pasillo Central Y Gestion	Cliente:	Mo
Marca:	YORK	Periodo Ejecución	Enero, 2021
Modelo:	YGFC07CBAHEFXL	Area	
Serie:	50531E19666987	Mantenimiento preventivo	✓

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		✓								
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO		✓								
LIMPIEZA DE TERMOSTATO		✓								
LIMPIEZA DE DIFUSORES		✓								
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES										
CHEQUEO DE VALVULAS		✓								
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT		✓								
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A								
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO		✓								
LIMPIEZA GENERAL		✓								
LUBRICACION GENERAL		✓								


EQUIPOS				Presión		Temperatura		
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
		Trif	Mono	R	S	T	Nom.	
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
				Baja		Alta		
			R	S	T	Nom		
							Amp	
							Amp	
							Amp	
			Baja		Alta		PSI/°G	
			Frio	Calor				
					C°			
			R	S	T	Nom		
			0.32	0.28	0.25	0.59	Amp	
							Amp	
✓			2.9	2.6	2.1	A/M/B		
			22.7				°C	
			13.6	26.8	Frio/Calor		°C	


Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 05-02-2021

Técnico 1: Lowen´s Ydel Pierre Técnico 2: Manfred Lovince





Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica

