

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Piso -4 MO	
Comedor Aramark MO	
CLARK	
CSM-12HREO	
2403286760374270131341	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3514
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
~
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.4			
Calor	43.8			
Retorno				

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.92			7
Ventilador Interior						0.4
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	26-10-2021	

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito
Andrés Ramírez

Mantencjón Grupb 1

OR-Plantór

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica