

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 3 CLINICA
FICHA CLINICA EQUIPO 2, ALA NORTE, PISO 3
CARKA
S/R
S/R

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	2054
N° de Activo Fijo	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6021
Av. Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

**Nominal** 

0.7

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Baja

0.26

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3	2.5	2

 Alta
 Media

 Motor 1
 0.48
 0.41

 Motor 2
 0.41
 0.41

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-01-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

> Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica