

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

FREEZER
Piso -3 Vit
Congeldor 650lt estac3 vit
MAIGAS
650LT CURVO
MA6501519LT

N° de Activo Fijo 60001369-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2502
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de Cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Cooler	1.3			

Observaciones:

	Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal	
Compresor Ventilador	0.94	1.5	

Fecha Manto	ención: 05-10-2021		
Técnico 1 Técnico 2	Yohansson Henrito Andrés Ramírez		
	Mantencian Grupo 1 QR Danber	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner	
	Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica