

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Patio De Luz Med. Nuclear Sub.1° Cl.
Vex Campana Medicina Nuclear
S&P
CVB/4-240/240N
5137030200

N° de Activo Fijo 50002242-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7288	
Vitacura 5951	
Febrero, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	2.24			3.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 16-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica