

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	50003595-0
Ubicación	SUBT -1 TORRE MEDICA		
Descripción	SANITIZACION DE FRUTAS Y VERDURAS	N° OT	9426
Marca	KHONE	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	FM-1212A-2Y	Período de Ejecución	Abril, 2022
Serie	CKY024A19101500045	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.8	7.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.65		0.54	0.81
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-04-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica