

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Azotea P7º Sector Sur Mo	
Uma Neonatologia 5.9	
YORK	
YSM-50M0707HHR	
50531G19819036	

N° de Activo Fijo

50001882-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

9045
Av. Manquehue Norte 1499
Abril, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12.1		
Calor	42.1		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	<b>✓</b>		1.79	1.85	1.88	3.48
Motor 2	~		0.96	0.99	1.08	1.57

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 05-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica