

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sub.2° Centro Oriente Mo
Uma Escalas Mecanicas Gs1
YORK
YSM-25M1518HVCCR
50531F19739385

50001897-0

N° OT
Edificio
Período de Ejecución
Área

N° de Activo Fijo

7136
Av. Manquehue Norte 1499
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.9	
Calor	40.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s) 14.8	Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.8
--	-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		13.52	13.41	12.94	22.5	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 14-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica