

|             |                                 |                         |                          |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Equipo      | Fan Coil                        | Correlativo de Fan Coil | 197                      |
| Ubicación   | Piso 3 Mo                       | N° de Activo Fijo       | 50002073-0               |
| Descripción | Centro Norte, Habitaciones 1313 | N° OT                   | 7784                     |
| Marca       | YORK                            | Edificio                | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Modelo      | YGFC07CBAHEFXREG                | Período de Ejecución    | Febrero, 2022            |
| Serie       | 50531E19667035                  | Área                    | MantenCIÓN               |

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      |   |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 10.7 |
| Calor                        | 40.6 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 4.5                                 | 3.8   | 2.9  |

|         | Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
|         | Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.4                                 | 0.37  | 0.34 | 0.59    |
| Motor 2 |                                     |       |      |         |
| Motor 3 |                                     |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 24-02-2022

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Andrés Ramírez    |
| Técnico 2 | Rodrigo Cisternas |

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica