

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
Casan°5989 Concilio Vaticano
Casa N°5989 Of Rodrigo Santos
ANWO
GES9EDOO
THS-S9E

N° de Activo Fijo 50002956-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

7314
Vitacura 6080
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
~
~
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.3			
Calor	44.1			
Retorno				

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.21			0.33
Ventilador Interior						
Compresor 1						4.6
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-02-2022

17-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1

OR Glabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica