

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	PISO -1 MO
Descripción	INGRESO BODEGA CENTRAL ALIMENTACION P-1 MO
Marca	MIDEA
Modelo	HFM-1215Q
Serie	YYF -180-1

N° de Activo Fijo	50003813-0
N° OT	3116
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	7.2	6.6

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.44		0.38	0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica