

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	959
Ubicación	Piso 4 Mo	N° de Activo Fijo	50002079-0
Descripción	Norte, Habitación 1406	N° OT	5911
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC08CBAHEFXR	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	50531E19667072	Área	MantenCIÓN

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.5
Calor	41

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.29	0.28	0.26	0.49
Motor 2	0.2	0.18	0.16	0.27
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 30-12-2021

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica