

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 6 Rafael Maluenda Muro Presentacion
Area Comun Sur Poniente
LG
ARNU24GSCL2
601KCVU0B375

N° de Activo Fijo N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

5571 Rafael Maluenda 1600 Diciembre, 2021 Mantención

50003080-0

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓]
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)						
Frío	12.6					
Calor	40.9					
Retorno						

Observaciones:

Técnico 2

				Medición de Consu	imos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.13			0.16
Ventilador Interior						
Compresor 1						
Compresor 2						
,						

Fecha Mante	ención: 18-12-2021	_		
Técnico 1	Yohansson Henrito			

Mantencjón Grupb 1

José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica