

ORDEN DE TRABAJO

|             |                                      |                         |                   |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Equipo      | Fan Coil                             | Correlativo de Fan Coil | 1507              |
| Ubicación   | PISO 15 TORRE SUR                    | N° de Activo Fijo       | S/R               |
| Descripción | SHAFT COMPUTACION, PISO 15 TORRE SUR | N° OT                   | 2045              |
| Marca       | YORK                                 | Edificio                | AV. VITACURA 5951 |
| Modelo      | YGFC04CBAHEFXXLDE                    | Período de Ejecución    | Septiembre, 2021  |
| Serie       | 5053F60168745                        | Área                    | Mantenimiento     |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      |   |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    |
|------------------------------|----|
| Frío                         | 11 |
| Calor                        | 0  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.7                                 | 3.1   | 2.8  |

|         | Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
|         | Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.26                                | 0.24  | 0.22 | 0.33    |
| Motor 2 |                                     |       |      |         |
| Motor 3 |                                     |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 23-09-2021

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Técnico 1 | Lowen´s Ydel Pierre |
| Técnico 2 | Angel Ramos         |

Mantenimiento Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica