

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1360
Ubicación	Piso -1 Resonancia Magnetica	N° de Activo Fijo	50002210-0
Descripción	Resonancia Magnética - Modulo 5 Y 6	N° OT	2082
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC08CBAHEFR	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F3004015BI0848554	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	N/A
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	N/A
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	N/A
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	N/A
Limpieza de motor eléctrico	N/A
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.2
Calor	42

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	2.6	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.27	0.24	0.21	0.33
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica