

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P6 MO
ANWO
GES12E-DOO-N
4G85980044181

N° de Activo Fijo

50003386-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

5888
Av. Manquehue Norte 1499
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
~
~
~
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	6.5			
Calor	10			
Retorno				

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Electricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.42			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						6.8
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	19-12-2021	

Mantencion Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica