

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 11 Torre Norte
Descripción	Sala Nasofibroscopia
Marca	YORK
Modelo	YGFC14CBAHEFXLE
Serie	F6004001FB07283

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

1487

S/R

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

1874

Vitacura 5951

Septiembre, 2021

Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)

Frío

11.5

Calor

45

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	2.8	2.5

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta

Media

Baja

Nominal

0.28

0.26

0.22

0.56

0.3

0.23

0.21

0.56

0.56

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica