

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 15 TORRE SUR
FRANCISCA VON WUSSOW, PISO 15 TORRE SUR
ANWO
FCA600CT
340703130038C050100017

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1118
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5340
Edificio AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución Diciembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.5	
Calor	41.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2.1	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.54 0.48 0.42 0.67

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	17-12-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kambrez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica