Sistema intercomunicador INT-20



Especificaciones:

parlante y micrófono adherido a muro en el área donde se encuentre el paciente en observación (Recinto Fuente Emisora). En el área clínica (Recinto Fuente Receptora) se debe considerar un manos libre con micrófono y altavoz que pueda activarse y desactivarse para que el paciente no escuche la conversación clínica.
Intercomunicador de 2 vías.
Parlantes: Se debe considerar los parlantes necesarios en ambos recintos para asegurar la conversación entre paciente y cuerpo clínico.
Los dispositivos deben empotrados a muro o en lugares donde sea seguro para un paciente psiquiátrico.
Sonido: dispositivo con voz de sistema claro y natural. Volumen: sistema de ajuste, regulación de control de volumen. Micrófono: se Considerar la instalación de micrófonos en ambos recintos, es decir, en recinto tipificado como "Fuente Emisora" y "Fuente Receptora".