

Sprachumschaltung der Eventlogger Texte

Die Sprachumschaltung des Eventloggers erfolgt über die LCIDs, die von Microsoft definiert wurden:

<http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664.aspx>


Die entsprechende LCID für die gewählte Sprache muss in der Texttabelle in dem Index _LCID abgelegt werden, damit die Zuordnung zwischen Sprache und LCID gegeben ist:

Text Table									
ID	Com	Maxim	German	English	Italian	French	S		
_CurrentColumnWidth	Nicht	43	198	104	157	100	92		
_CurrentLanguage	Nicht	255		X					
_DbColumnDeutsch	Nicht	100	Deutsch	German	German	Allemand	Ty		
_DbColumnEnglisch	Nicht	100	Englisch	English	English	Anglais	Et		
_DbColumnFranzösisch	Nicht	100	Französisch	French	French	Français	Fr		
_DbColumnFrei1	Nicht	100	Frei1	Free1	Free1	Libre1	Fr		
_DbColumnFrei2	Nicht	100	Frei2	Free2	Free2	Libre2	Fr		
_DbColumnFrei3	Nicht	100	Frei3	Free3	Free3	Libre3	Fr		
_DbColumnItalienisch	Nicht	100	Italienisch	Italian	Italian	Italien	Ita		
_DbColumnSchwedisch	Nicht	100	Schwedisch	Swedish	Swedish	Suèdois	Sv		
_ImageIcon	Nicht	255	\\Bitmap\\Flags\\deutsch.gif	\\Bitmap\\Flags\\en	\\Bitmap\\Flags\\italien.gif	\\Bitmap\\Flags\\fra			
_Language - Alle implementierte	-	255	Alle implementierten Sprachversionen	Alle implementierte	Alle implementierten Sprachv	Alle implementiert	Al		
_Language - Sprachauswahl	-	255	Sprachauswahl	Sprachauswahl	Sprachauswahl	Sprachauswahl	Sp		
_Language - Textänderungen	-	255	Textänderungen	Textänderungen	Textänderungen	Textänderungen	Te		
_Language.Cancel	Nicht	15	Abbrechen	Cancel	Cancel	Annuler	A		
_Language.Header	Nicht	80	Alle implementierten Sprachversionen	All available langua	All available language version	Toutes les version	Al		
_Language.Info1	Nicht	150	Das Umschalten in eine andere Sprac	The authorization t	The authorization to switch to	---	By		
_Language.Info2	Nicht	150	Wenden Sie sich bitte an Ihren Syste	Please contact your	Please contact your systemad	---	K		
_Language.Ok	Nicht	15	Ok	Ok	Ok	Ok	O		
_Language.Title	Nicht	30	Sprachauswahl	Language Selectio	Language Selection	Sélection de la lan	Sp		
_Language.ToolTipCancel	Nicht	255	Formular schließen und eventuelle Än	Close the current w	Close the current window and	Fermeture du form	St		
_Language.ToolTipOk	Nicht	255	Ausgewählte Sprachversion aktivieren	Activate the selecte	Activate the selected languag	Activation de la lan	Al		
_LCID	-	255	1031	1033	1040	1036	10		
_String.Begin	Nicht	50	Nur unmittelbar am Satzanfang suche	Search only at the	Search only at the beginning	Recherche unique	Si		
_String.Comment	Nicht	100	Beschreibung	Comment	Comment	Commentaires	K		
_String.CurrentText	Nicht	255	Aktueller Text:	Original text:	Original text:	Texte actuel:	O		
_String.Id	Nicht	100	ID	ID	ID	ID	ID		
_String.Info1	Nicht	150	Das Editieren von Texten ist nicht frei	The authorization t	The authorization to edit string	Pas d'autorisation	R		
_String.Info10	Nicht	255	Soll der neue Text auf die maximale L	If you do like to put	If you do like to put the new te	Le texte sera surs	O		


Umschalten der Standard Sprache in der Beckhoff HMI:

- F2 (An- / Abmeldung)


Zur Zeit ist der „Administrator“ angemeldet. Bei diesem wird dann die Sprache eingestellt.




- Über den Button „UserAdmin“ das entsprechende Menu aufrufen:



- Den Benutzer „ Administrator“ auswählen und dann den Knopf Properties betätigen.

BECKHOFF

- Die gewünschte Sprache für den Benutzer „Administrator“ einstellen. Bei mehreren Benutzern, wird der erste Benutzer mit der UserID = 1 automatisch angemeldet.



- Mit „OK“ bestätigen, dann „Save“ und „Close“.

- Es ist möglich, dass einige Funktionstasten nicht über die Sprachverwaltung übersetzt werden. Um dies zu ändern in den Konfigurationsmode der entsprechenden Taste gehen, und einen „LanguageIndex“ angeben. Unter diesem Language Index wird dann die Beschriftung der Taste in der Textdatenbank eingetragen.

Setup FKey

FKeyData

Type: Form

Data: formCnc

Data2:

AccessLevel: 0 - Administrator

DefaultText: CNC

LanguageIndex: Menu - CNC

Icon: #

BackColor:

ForeColor:

FormsList Cancel OK