



Informe Técnico.Proyecto de iluminación


Solución propuesta

Nivel de iluminación medio en el plano de trabajo: 1113.6 Lux.

Nro de columnas: 4 Distancia entre columnas 1.25 mts. Nro. de lámparas: 16 de 36 Watts

Nro de filas: 2 Distancia entre filas 2.00 mts. Pot. distribuída: 28.80 Watt/mt²

8 luminarias estimadas para mantener el nivel medio informado, en las condiciones fijadas.



Datos del local

Nivel Buscado en el plano de Trabajo:

1000 lux.

Dimensiones: a=5.00 mts.

l=4.00 mts. h=3.90 mts.

Reflectancias:

Paredes: 50 % Techo: 70 % Piso: 20 %

Alturas medias:

Plano de trabajo: 0.90 mts. Plano de montaje: 3.50 mts.

suspensión: 0.40 mts.

Datos de la luminaria:

Luminaria: 512-2-36 Lámparas: 2 de 6000Lms.

Fabricante: Facalu S.R.L. (Argandoña 4673-Córdoba-Argentina-Te:(351)4565480-Email proyectos@facalu.com) Version 4.03

Version 4.03

Notas:		Información del proyecto: