



**Servicios Ecosheys S.A. de C.V.**  
**Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial**

**ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS**



Nº DE FOLIO: PGTOLGIR1807060246 FECHA: 2018-07-06 Nº CLIENTE: 246

NOMBRE DEL CLIENTE: KHS MEXICO SA DE CV

DIRECCIÓN: AV. INDEPENDENCIA / 511 / ZINACANTEPEC / ZINACANTEPEC / ESTADO DE MEXICO-51350

**AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:**

Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor									
1. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades.									
2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades.									
5. Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4. En sus diferentes capacidades.									
CANTIDAD	NUEVO	MANTENIMIENTO	RECARGA	PQS	CO <sub>2</sub>	AGUA	AFFF	OTROS	CAPACIDAD KG

**CONDICIONES:**

**EXAMEN VISUAL:** \_\_\_\_\_

**MEDIO DE PRUEBA:** \_\_\_\_\_


**PRESIÓN DE OPERACIÓN:** \_\_\_\_\_ **PRESIÓN DE PRUEBA:** \_\_\_\_\_

**TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRUEBA:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

  
FRANCISCA JIMENEZ MARTINEZ  
**RESPONSABLE ÁREA**  
NOMBRE Y FIRMA

KHS MEXICO SA DE CV  
**CLIENTE**  
NOMBRE Y FIRMA

  
JESUS GONZÁLEZ SERNA  
**GERENTE OPERATIVO**  
NOMBRE Y FIRMA

**FO-EX-PH-005**

[www.ecosheys.com.mx](http://www.ecosheys.com.mx)